

Nr sprawy: **WK.260.1.2024.DP**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie zamówień sektorowych pt. „Zapytanie ofertowe na dostawę wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi urządzeń umożliwiającymi wyniesienie modułu radiowego oraz usługę regeneracji i legalizacji wodomierzy”

Pytanie:

Wskazane przez Zamawiającego wymaganie klasy min. R 160-H i R 100-T w sposób znaczący ogranicza zachowanie zasady uczciwej konkurencji, ponieważ tylko jeden dostawca na rynku jest w stanie dostarczyć wodomierze o wskazanych parametrach. W związku z powyższym, w celu zachowania transparentności postępowania poprzez umożliwienie udziału w postępowaniu szerszemu gronu wykonawców, wnioskujemy o dopuszczenie dostawy wodomierzy o klasie dokładności nie mniejszej niż R 160-H i R 50-T. Dodatkowo, ważnym uwagi jest fakt, iż to parametr R 160-H jest kluczowy w zakresie dokładności wodomierza i dopuszczenie parametru R 50-T nie wpłynie znacząco na jakość dostarczanych wodomierzy.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość montażu wodomierzy w pozycji pionowej w związku z powyższym parametr R 100-T ma kluczowe znaczenie.

Ponadto informujemy, że na rynku występuje więcej niż 1 dostawca.